



Description	Robinets à tournant sphérique M - F pour collecteur 9000 - MF 1 1/4"-1"
Code	VMP05A17
EAN	03430650211421
Modèle	<u>6806P - Robinets à tournant sphérique M - F pour collecteur 9000</u>
Raccord ["]	1 1/4" M x 1" F

Classification données générales

Groupe Etim	Robinets d'arrêt/vannes/régulateurs
Classe Etim	Vanne à boisseau sphérique
Nom du produit	1" ball valves set 9000 Manifold
Marque	COMAP
type produit	Manifold accessories
Code	VMP05A17
EAN	03430650211421

Classification caractéristiques

Diamètre trou de boulon	0
Matériau du boîtier	Laiton
Matériau du boîtier	Laiton
Qualité du matériau	Autre
Protection de surface du boîtier	Nickelé
Matériau du joint sphérique	PTFE
Matériau de la sphère	Laiton
Matériau de la broche	Laiton
Diamètre nominal	1 pouce (25)
Matériau du joint de tige secondaire	PTFE
Diamètre nominal raccordement 1	1 1/4 pouce (32)
Diamètre extérieur du tube raccordement 1	32 millimètre
Raccordement 1	Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Avec raccord d'accouplement 1	Non
Diamètre nominal raccordement 2	1 pouce (25)
Diamètre extérieur du tube raccordement 2	25 millimètre
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Avec appareil de soutirage	Non
Avec raccord d'accouplement 2	Non
Équipements au gaz QA	Non
Joint	Autre
Label de contrôle KIWA	Oui
Pression nominale d'article	Autre
Approuvé par le NCP	Non
Pression nominale de bride certifié VdS	Autre
Avec robinet de distribution	Non
Avec orifice de vidange	Non
Avec soupape de non-retour	Non
Avec filtre	Non
DVGW quality mark	Non
Homologation EN 331	Non
Avec thermomètre	Non
Modèle	Droit
Essais FM	Non
Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	90 degrés Celsius
Contrôle UL	Non
Température moyenne minimale (fonctionnement continu)	5 degrés Celsius
Label de qualité ULC	Non
Traitement de surface	Nickelé
Essais LPCB	Non
Ignifuge	Non

Différence maximale de pression à 20 °C	16 bar
Médicalement propre	Non
Exempt de graisse	Non
Commande	Autre
Construction du boîtier	Autre
Passage totalement libre	Oui
Angle de la vanne	180 degré
cachet DVGW	Non
Certifié VdS	Non
Label de qualité DVGW pour le gaz	Non
Label de qualité DVGW pour l'eau	Non
Label de contrôle KIWA	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Brochure Le chauffage et le rafraîchissement par le sol](#)[Folder Le chauffage et le rafraîchissement par le sol](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com