



Megapress S XL-Pièce de transition avec SC-Contur

- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255, Prestabo
- embouts à sertir

équipement

Jointes FKM, bagues crantées, bagues de séparation

Note


Veuillez utiliser l'outil de sertissage du système correspondant (Megapress S XL/Prestabo XL) qui est prévu pour le raccord de sertissage correspondant !

Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !

Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !

modèle 4213XL

article 794 057



Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre nominal	DN	100
Diamètre extérieur du tube selon DIN EN 10255	D	4
Diamètre extérieur du tube	d	108,0
ZM_Z (cotes d'encombrement)	Z	41 mm
ZM_L (longueur)	L	181 mm
Poids	1465 g	
Volume	6002,5 cm ³	
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel	