COMMANDES ELECTRIQUES

HYGROSTAT

Désignation	Code
HYGRO 2	*704078*

- Hygrostat pilotant un ventilateur en fonction d'un point de consigne réglable d'hygrométrie.
- Action de tout ou rien
- Temporisation réglable de 1 à 25 mn
- Boîtier IP 20 / Classe II
- Plage de Réglage de 60 à 90 % HR
- Intensité maxi = 2 A sous 230 V-50 Hz
- Température d'utilisation : 0 à 40° C

TRANSFORMATEUR DE SECURITE

Désignation	Code
CT 12/14	*704081*
CT 12/14 DC	*704082*
CT 12/14 R	*705684*
CT 12/14 H	*700178*

- Transformateur de sécurité pour alimenter les ventilateurs en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)
- Tensions entrée : 230 V, sortie : 12 V-50 Hz
- Boîtier IP 21 - Classe II (Installation hors volume 2)
- Température d'utilisation : 0 à 50° C
- CT-R : temporisation réglable de 1 à 30 minutes
- CT-H : à utiliser avec les versions H (branchement 3 fils)

COMMUTATEUR 2 VITESSES M/A

Désignation	Code
REGUL 2	*700574*



- Interrupteur marche/arrêt et commutateur 2 vitesses
- Montage en superficie
- Intensité maximale : 4,5A

INTERRUPTEUR VMC 2 POSITIONS

Désignation	Code
COMU 2	*700351*



- Interrupteur VMC 2 positions
- Habitat individuel
- PV/GV sans position d'arrêt
- Encastrable dans tout boîtier standard