




CMS



Conduits spiralés acier galvanisé. Acier galvanisé DXS selon EN 10142. Revêtement Z275 selon NF P50-401. Conforme à la norme NF EN 1506 et NF EN 12237. Pour tous réseaux de distribution d'air de l'habitat collectif et locaux tertiaires.

904327 - CMS 560 LG 3M

Schéma dimensions



d	L
560	3000